

W wycenie wentylacji mechanicznej (załącznik nr 4_06_P_IS_Wentylacja i 5_06_P_IS_Wentylacja.ath) należy uwzględnić wycenę:

1) wycena indywidualna

Okablowanie 8 szt. central wentylacyjnych wraz z wykonaniem trasy do skrzynki sterowniczej centrali (średnica kabli zgodna z DTR producenta central) - 15 m

2) wycena indywidualna

Szafy dachowe firmy SCHNIDER pozwalających umieszczenie automatyki central na dachu (szafy wyposażone w grzałki elektryczne oraz wentylatory chłodzące) - 7 szt.