



AO-IV.272.1.8.2012

### Wszyscy uczestnicy postępowania

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Kontynuację budowy budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu.*

### Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z wpłynięciem kolejnych pytań, dotyczących ww. postępowania, Zamawiający Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zachowując kontynuację numeryczną wpływających pytań:

#### **Pytanie 44**

Czy podkłady pod płytę żelbetową przyziemia mają być wykonane z chudego betonu jak w przedmiarach, czy z betonu C12/15?

#### **Odpowiedź na Pytanie 44**

Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową beton C12/15.

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami SIWZ przedmiary robót służą wyłącznie jako materiał pomocniczy do sporządzenia przez Wykonawcę oferty, a podstawą do obliczenia ryczałtowej ceny oferty są Projekt Budowlany i Wykonawczy, stanowiące element załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej oraz STWiOR.

#### **Pytanie 45**

Po przeprowadzeniu analizy dokumentacji projektowej stwierdzamy, że w udostępnionych przedmiarach brak:

- wypełnienia szczelin dylatacyjnych ściany oporowej,
- wypełnienia szczelin dylatacyjnych i p.skurczowych płyty żelbetowej podposadzkowej,
- izolacji poziomej na płycie podposadzkowej przyziemia,
- taśm uszczelniających przerwy dylatacyjne i p.skurczowe,
- gładzi pod tapety Newmor.

Prosimy o uzupełnienie.

#### **Odpowiedź na Pytanie 45**

W wycenie należy skalkulować wykonanie:

- wypełnienia szczelin dylatacyjnych ściany oporowej,
- wypełnienia szczelin dylatacyjnych i p.skurczowych płyty żelbetowej podposadzkowej,
- izolacji poziomej na płycie podposadzkowej przyziemia,
- taśm uszczelniających przerwy dylatacyjne i p.skurczowe,
- gładzi pod tapety Newmor

zgodnie z dokumentacją projektową.



Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami SIWZ przedmiary robót służą wyłącznie jako materiał pomocniczy do sporządzenia przez Wykonawcę oferty, a podstawą do obliczenia ryczałtowej ceny oferty są Projekt Budowlany i Wykonawczy, stanowiące element załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej oraz STWiOR.

  
STAROSTA  
*Zdzisław Wrzałka*