



Kielce, 2013-01-09

RO-II.0643.1.2013



**Pan
Dariusz Skiba
Radny Powiatu Kieleckiego**

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 31 grudnia 2012 roku dotyczącą działań Starostwa Powiatowego w Kielcach związanych z wyciągnięciem konsekwencji co do ujawnionych nieprawidłowości w funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków w msc. Święta Katarzyna, gm. Bodzentyn, informuję i wyjaśniam:

1. decyzją znak: RO-II.6341.31.2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku Starosta Kielecki, działając na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn udzielił Gminie Bodzentyn pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w msc. Św. Katarzyna, do ziemi - rowu melioracyjnego B-3. Decyzja stała się ostateczna w dniu 7 maja 2012 roku;
2. pismem znak: IK.703.0.137.2012.A z dnia 30 maja 2012 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach poinformował tutaj Starostwo, że przeprowadził kontrolę w maju br. na terenie oczyszczalni ścieków msc. Św. Katarzyna. W trakcie kontroli ustalili, że są nieprzestrzegane warunki ww. decyzji Starosty Kieleckiego tj.:
 - wyniki analiz ścieków pobranych do badań fizykochemicznych w dniu 30 kwietnia 2012 roku wykazały przekroczenia dopuszczalnych stężeń w zakresie zawiesiny,
 - ilość odprowadzanych ścieków oczyszczonych przekraczają ilości dopuszczone ww. decyzją,
 - urządzenia oczyszczalni ścieków są niesprawne technicznie (pompa główna uszkodzona).

Dodatkowo, w trakcie oględzin na terenie oczyszczalni, stwierdzono liczne rozlewiska ścieków surowych, które spływały powierzchniowo w kierunku odbiornika tj. rowu melioracyjnego B-3.

W związku z powyższym tutaj Starostwo zwróciło się do Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn (pismo znak: RO-II.6341.100.2012 z dnia 2 lipca 2012 roku) o natychmiastowe zaprzestanie praktyk niezgodnych z ww. pozwoleniem wodnoprawnym i wniesienie stosownych wyjaśnień, co było przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości i jakie zostały



Posiadamy Certyfikat
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm:



PN-ISO/IEC 27001:2007

Posiadamy Certyfikat
Systemu Zarządzania Jakością
nr 9159.KIPO zgodny z normą:



ISO 9001:2008



podjęte czynności w sprawie ich wyeliminowania. Jednocześnie poinformowano Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn, że naruszenie ustaleń obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego daje podstawę tut. organowi do wszczęcia postępowanie w sprawie jego cofnięcia, w trybie art. 136 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145). Z uzyskanych wyjaśnień (pismo Gminy Bodzentyn znak: G.K.70.110.2012 z dnia 12 lipca 2012 r.) wynikało, że: uruchomiono pompę ścieków, wymieniono odcinek rurociągu tłocznego, co umożliwiło przepływ ścieków zgodnie z procesem technologicznym oraz podjęto rozmowy z firmą zewnętrzną na modernizację przepompowni I stopnia. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami uznano, że użytkownik oczyszczalni czyni starania w celu przywrócenia jej pełnej sprawności i odstąpiono od wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego;

3. w dniu 25 października 2012 r. wpłynęło pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach znak: IK.703.0.306.2012 z dnia 23 października 2012 r., z którego wynikało, że przeprowadzono ponownie kontrolę w październiku 2012 r. na terenie oczyszczalni ścieków msc. Św. Katarzyna, podczas której ustalono, że:

- mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków nie funkcjonuje prawidłowo (zagniły osad czynny w komorze nityfikacyjnej - niedotleniony, brak typowych organizmów dla osadu czynnego),
- do rowu odprowadzane są ścieki nieoczyszczone (przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów jakości ścieków).

Ponadto stwierdzono dużą awaryjność pomp w przepompowni i urządzeń w reaktorze biologicznym oraz ujawniono brak awaryjnego zasilania. W zarządzeniu pokontrolnym - znak: IK.703.0.306.146.2012.ZAkus z dnia 23 października 2012 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, zobowiązał Gminę Bodzentyn m.in. do przedstawienia, do dnia 31 grudnia 2012 r., harmonogramu działań naprawczych oraz podjęcia działań w celu przywrócenie oczyszczalni ścieków do pełnej sprawności. Po analizie zarządzenia pokontrolnego WIOŚ w Kielcach, uznano, że okres, który został wyznaczony Gminie na przedstawienie działań naprawczych, jest w pełni zasadny. Niezależnie od stanowiska WIOŚ Kielce, pismem znak: RO-II.6341.264.2012 z dnia 27 listopada 2012 r., zobligowano Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn do przesłania stosownej informacji do dnia 31 grudnia 2012 r.;

4. w dniu 30 listopada 2012 roku Gmina Bodzentyn przesłała do tut. organu wyniki badań ścieków z oczyszczalni w Świętej Katarzynie, wykonane przez akredytowane laboratorium.

Stężenia zanieczyszczeń w ściekach pobranych w dniach 06-07.11.2012 r. nie wykazywały przekroczeń wartości określonych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym;

5. w ustalonym terminie wpłynęło pismo znak: G.K.70.352.2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn, informujące WIOŚ Kielce oraz tut. Starostwo o podjętych działaniach mających na celu przywrócenie oczyszczalni do pełnej sprawności tj.:

- zdecydowano się na modernizację urządzeń oczyszczalni i na ten cel zabezpieczono środki na rok 2013 w budżecie Gminy w kwocie 123 tys. zł,
- zaprzestano przyjmowania ścieków dowożonych.

Przedstawiono również etapy zaplanowanej na pierwsze półrocze 2013 r. modernizacji tj.:

- zmianę systemu napowietrzania poprzez dostawę rusztu napowietrzania drobnopęcherzykowego, dmuchawy, sondy tlenowej i układu automatycznego sterowania wraz z falownikiem,
- modernizację części mechanicznego podczyszczania poprzez wymianę kraty ręcznej na kratę mechaniczną,
- modernizację przepompowni głównej, polegająca na wymianie 2 szt. pomp wraz z szafą sterującą oraz monitoringiem pompowni.

Poinformowano także, że w roku 2012 została wymieniona jedna pompa wraz z orurowaniem.

Po zapoznaniu się z przedstawionym harmonogramem naprawczym uznano, że daje on możliwość przywrócenia pełnej sprawności technicznej oczyszczalni. Niezależnie od powyższego, tut. organ na bieżąco będzie monitorował przebieg prac modernizacyjnych, jak również wyniki badań ścieków, które są wyznacznikiem prawidłowej lub nieprawidłowej pracy oczyszczalni, a z chwilą zakończenia modernizacji oczyszczalni, wystąpi do WIOŚ w Kielcach o przeprowadzenie kompleksowej kontroli na oczyszczalni w Świętej Katarzynie.

W przypadku stwierdzenia przez tut. Starostwo oraz WIOŚ Kielce, dalszego nieprzestrzegania warunków decyzji Starosty Kieleckiego udzielającej pozwolenia wodnoprawnego, zostanie z urzędu wszczęte postępowanie w sprawie jego cofnięcia, w trybie art. 136 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145).

STAROSTA

Zdzisław Wrzałka