



**LEGENDA**

- 1 zwody poziome - dęźni 8mm - wykonać na oturządzi i na kabiny dachu  
jako zwody poziome wykonać metalowe podkroje dachu
- 2 przewody odprowadzające wykonane z dęźni 8mm
- 3 żarząca kontynole - umieszczać na wysokości do 1,5m od ziemi
- 4 przewód uzemienny wykonany z beznierki FeZn Z5x4
- 5 uzemn. odłocowy szlaczny wykonany z beznierki FeZn Z5x4 na głębokości 0,6m w odległości 1m od zawn. krawędzi obiektu budowlanego
- 6 rozpiętna uzemnienia przy zastosowaniu ograniczników prądnic powinną wynosić R<10
- 7 zabezpieczenie przed porażeniem

Uwaga: Instalacje odprężniowe należy wykonać zgodnie z PN-IE-05003 oraz PN-IE-61024  
 Urządzenia abnormacyjne powinny być wykonywane z wykorzystaniem w pierwszej kolejności występujących w obiekcie części naturalnych.  
 Uziem. budynku głównego i gospodarczego należy połączyć ze sobą.

**PPU "BUMA"**  
 Kłobez ul. Trańcówska 9  
 64-200 Kłobez  
 tel. 71 72 00 00  
 fax 71 72 00 01  
 e-mail: biuro@buma.pl

**PPU "BUMA"**  
 Kłobez ul. Trańcówska 9  
 64-200 Kłobez  
 tel. 71 72 00 00  
 fax 71 72 00 01  
 e-mail: biuro@buma.pl