


NR obw.	TYP PRZEW.	YDY20 5x4	YDY20 5x4	YDY20 5x4	YDY20 5x4	YDY20 5x4	YDY20 5x4	YDY20 5x4	YDY20 5x4	YDY20 5x4	YDY20 5x4	YDY20 5x4	YDY20 5x4	YDY20 5x4	YDY20 5x4
1056/Pliszki	ogranicznik przepięć typu B+C	w.l.z. z tablicy TG	Lampki kontrolne	wyłącznik ochronny	P/07	P/06 - sanitariat pompa do fekalii	P/08 - kotłownia pompa do wody z plyw.	P/08 gniazdo 3f+rozłącznik	P/06, 07, 08, 09, 10	wyłącznik ochronny krótkozwłoczny	P/08 automatyka pleca	P/11 automatyka solar	P/11 automatyka wymienników		

Ilość: 4+0, 53+1, P=6, 13 [kW]  
 P=4, 4+0, 53+1, P=6, 13 [kW]  
 Po=3, 00 [kW]  
 Io=4, 5 [A]

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PN-IEC-60364-4-41 układ TN-S

- "Szybkie wyłączenie" realizowane przez:
- Wyłączniki różnicowo-prądowe 30mA
  - Wyłączniki zwarciowe
- "Ograniczenie napięcia dotykowego"
- Obudowy tablic i osprzętu - II klasa ochronności
  - Instalacja wykonana z dodatkowym przewodem PE - rozdziel w złączu
  - Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe części przewodzących obcych i dostępnych, urządzeń przyłączonych na ście

 <b>BUDMA</b>		<b>PPU "BUDMA"</b> Kielce ul.Hauke-Bosaka 9	
<b>Obiekt</b>	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie gm. Raków		
<b>Adres</b>	msc.Rembów, gm Raków Dz.Nr 736		
<b>Przedmiot Tysunku</b>	Schemat ideowy zasilania Piwnica Tablica T-11 kotłownia		
<b>Nezwisko i Imię</b>	<b>Uprawnienia</b>	<b>Data: 1.2007</b>	<b>Podpis:</b>
Projektował: <b>mgr inż. Jan Madej</b>	Zasw. S.O.11.B.-SWK/JE/0385.01 projektowanie i kier. b.o w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i urządzeń elek. i elektroenerg.		
Opracował/Sprawdził: <b>inż. Sławomir Skrobisz</b>	upr nr 426/07/U/C Zasw. S.O.11.B.-SWK/JE/0029.07 projektowanie b.o w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i urządzeń elek. i elektroenerg.		

- 1 SZAFKA PODTYNKOWA WUHZ DRZWIAMI Z BIAŁYCH, 2 RZĘDOWA - 24/28 MODUŁÓW, IP44
  - 2 OCHRONNIK PRZEPięCIOWY KL. B-C 12,5 KA COMBITEC TYP VV
  - 3 LAMPKA SYGNALIZACYJNA SZEREGOWA 220V (4 KOLORY)
  - 1 ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY DO ZABUDOWY SZEREGOWEJ SERII BS 20x,3
  - 1 WYŁĄCZNIK ROZNIKOWOPRĄDOWY 25A/3+N/0.03A TYP AC ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA 6KA
  - 4 WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B19A.1 ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA 6KA
  - 1 WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B19A.3 ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA 6KA
  - 3 WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B19A.1 ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA 6KA
  - 1 WYŁĄCZNIK ROZNIKOWOPRĄDOWY 40A/3+N/0.03A KRÓTKOZWŁOCCZYNY TYP G ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA 10KA
- ISZT1 OFIS